

# 滋賀食肉センター平成30年度空気調和設備保守点検業務委託仕様書

## 1 名 称

平成30年度空気調和設備保守点検業務委託

## 2 場 所

滋賀県近江八幡市長光寺町 1089 番地 4 滋賀食肉センター

## 3 履行期間

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

## 4 目 的

滋賀食肉センターの本館棟、食肉関連棟、病畜処理棟の空気調和設備（エアコン）の年間保守点検整備業務および故障等による緊急対応。

## 5 業務内容

空調設備（エアコンディショナー）の保守点検整備業務

### （1）対象範囲

別紙空調機器保守点検対象リストのとおり

### （2）機器各種点検および清掃

- ア 各室外機および室内機の点検および不備箇所の修理、部品交換等。
- イ 各室内機のエアコンフィルター清掃作業。
- ウ 各機器のフロンガス漏洩点検。

### （2）点検報告業務

### （3）故障等による緊急時の対応

全日即時対応であること。

## 6 業務基準

- （1）本業務は本仕様書等を遵守し業務を完了すること。また、業務に関する一切の責任を処理するものとする。

- (2) 本業務の実施に当たり、本業務に関係する法令を遵守するほか、本仕様書に基づき、公益財団法人滋賀食肉公社の職員（以下、「職員」という。）による指示に従って本業務を完遂すること。

## 7 業務着手

- (1) 契約締結後直ちに工程、方法等を職員と事前に打合せを行い、承諾を受けた後業務に着手すること。
- (2) 原則として実施時間は下記のとおりとする。ただし、職員と協議により変更は可能とする。また、施設運営上、搬入ができない日もあるため、十分な打ち合わせを行うこと。

業務時間 平日と畜休場日または土日祝日 8:30 から 17:15 まで

- (3) 機器の搬入時期、方法等は、全て職員と協議し、これの承諾を受けてから行うものとする。
- (4) 本業務に必要な交換部品等は全て新品を使用し、輸送は最良な状態で行われること。
- (5) 納入時は職員と検品を行うこと。
- (6) 本業務に伴い既存設備機器の一時移設および復旧が発生する場合は、必要に応じて職員立会いのもと試運転を実施しなければならない。
- (7) 据付配置は、現場を熟知の上、機器の性質、離隔、耐震性等を考慮し、保守点検を安全に、かつ円滑に行うことができるよう配置するものとする。
- (8) 工事用水、工事用電力は構内既存の施設を無償で利用できるものとする。

## 8 技術施工

- (1) 定期点検は以下に該当する十分な知見を有する者が必ず行うこと。

ア フロン類の性状及び取扱いの方法並びにエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器の構造並びに運転方法について十分な知見を有する者が、検査を自ら行い又は検査に立ち会うこと。

イ 上記の知識を持ちフロン類の専門点検・定期点検に関して十分な知見を有する者に当たる者、または、一定の資格等を有し、かつ、点検に必要な知識等の習得を伴う講習を受講した者。

- (2) 定期点検および第一種フロン類充填回収業の実施については以下に該当する有資格者であること。

ア 第一種冷媒フロン類取扱技術者

イ 冷凍空調技士の資格を有し、点検に必要な知識等の習得を伴う講習を受講した者

ウ 冷凍空気調和機器施工技能士の資格を有し、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者

エ 高圧ガス製造保安責任者（冷凍機械）の資格または、当該保安責任者であって第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者で、点検に必要となる知識等の習得を伴う講習を受講した者。

(3) 当該業務にあたっては、施工箇所ならびにその周辺にある既設構造物、既設配管等に対して、支障をきたさないような施工方法等を定める。ただし、これにより難しい場合は職員と協議する。

(4) 高所作業においては、安全帯、安全帽の着用を厳守する。

## 9 養生・後処理清掃

(1) 施行作業範囲外に塵あい等が飛散しないよう養生する。

(2) 作業中または合格後の引き渡しから、現場引払いに至るまでの作業現場の清掃に努めること。

## 10 業務報告

(1) 業務完了後、職員による点検を受けること。

(2) 点検結果報告書および業務完了報告書に記載して提出すること。

## 11 現場安全管理

(1) 業務の実施に伴い、労働安全衛生法、その他関係法令、規則等を厳守し、労働者の安全ならびに災害防止のため、遺漏のないよう処置すること。

(2) 資材や機器の搬入、搬出、荷卸しや荷揚げに際しては、職員と協議を行い、施設利用者や建築物その他施設に損害を与えないよう、また施設運営についても支障のないよう安全かつ十分に注意して行わなければならない。

(3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督職員より労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。

(4) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関係法令等に定めるところによるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）（平成5年1月12日付け 建設省経建発第1号）に従うとともに、建築工事安全施工技術指針（平成7年5月25日付け 建設省営監発第13号）を参考に、常に業務の安全に留意して現場管理を行い、施行に伴う災害及び事故の防止に努める。

## 12 成果品

請負者は上記 5 の業務内容の成果物について以下のとおり契約担当者に提出すること。

業務報告書 紙媒体提出

## 13 その他

- (1) 本業務において発生する廃棄物等は、関係法令を遵守して適正に処理すること。
- (2) 要請に応じて製品等の取扱説明を行うこと。
- (3) 本仕様を満たさない備品等であることが発見された場合は、無償で本仕様を満たす備品等に交換すること。
- (4) 本仕様書に明記なき事項については公社の担当者と協議の上、定めることとする。

以上

## 空調機器保守点検対象リスト(1/4)

リ コ ン No.	設置場所・名称	管理 No.	ア ド レ ス	機 器 No.	メ ー カ	型 名	製 造No.	点 検 項 目			
								各種点検 (年2回)	フィルター 清掃 (年1回)	冷媒漏れ (年4回)	
1	解体休憩室	1-1	01	PAC102a	三菱電機	PEFY-P56-E1	65W01440	○	-	○	
2	メンテナンスルーム	1-2	02	PAC102b	三菱電機	PEFY-P56-E1	65W01437	○	○	○	
<i>PAC-102系統室外機</i>		<i>1-3</i>	<i>51</i>	<i>PAC-102</i>	<i>三菱電機</i>	<i>PUHV-P224CM-E</i>	<i>68W00265</i>	○	-	○	
3	牛と畜解体室(1)南	2-1	04	IPAC101c-1	三菱電機	PEFY-P112M-E1	65W01565	○	○	○	
		2-2	05	IPAC101c-2	三菱電機	PEFY-P112M-E1	65W01595	○	○	○	
4	牛と畜解体室(1)北	2-3	06	IPAC101c-3	三菱電機	PEFY-P112M-E1	65W01592	○	○	○	
		2-4	07	IPAC101c-4	三菱電機	PEFY-P112M-E1	65W01596	○	○	○	
6	足処理室	2-5	03	IPAC101d	三菱電機	PEFY-P45M-E1	66W01481	○	○	○	
10	牛内臓処理室(1)	2-6	08	IPAC101a-1	三菱電機	PEFY-P90M-E1	53W01309	○	○	○	
<i>IPAC-101(No.1)系統室外機</i>		<i>2-7</i>	<i>53</i>	<i>IPAC-101(No.1)</i>	<i>三菱電機</i>	<i>PUHY-P560MKH-E</i>	<i>68W00409</i>	○	-	○	
<i>IPAC-101-1系統蓄熱槽</i>		<i>2-8</i>		<i>IPAC-101-1</i>	<i>三菱電機</i>	<i>STY-P26M-E</i>	<i>6XW00561</i>				
5	BSE対策エリア	3-1	09	IPAC101b-1	三菱電機	PEFY-P90M-E1	67W01303	○	○	○	
	牛と畜解体室(2)	3-2	10	IPAC101b-2	三菱電機	PEFY-P140M-E1	67W01306	○	○	○	
		3-3	11	IPAC101b-3	三菱電機	PEFY-P140M-E1	67W01305	○	○	○	
11	牛内臓処理室(2)	3-4	12	IPAC101a-2	三菱電機	PEFY-P90M-E1	52W01231	○	○	○	
		3-5	13	IPAC101a-3	三菱電機	PEFY-P90M-E1	68W01740	○	○	○	
<i>IPAC-101(No.2)系統室外機</i>		<i>3-6</i>	<i>59</i>	<i>IPAC-101(No.2)</i>	<i>三菱電機</i>	<i>PUHY-P560MKH-E</i>	<i>68W00410</i>	○	-	○	
<i>IPAC-101-2系統蓄熱槽</i>		<i>3-7</i>		<i>IPAC-101-2</i>	<i>三菱電機</i>	<i>STY-P26M-E</i>	<i>6XW00562</i>				
7	牛準備室	4-1	23	PAC107a-1	三菱電機	PLFY-P22LMD-E1	66W04576	○	○	○	
8	牛ヘルメット置場(1)	4-2	21	PAC107a-2	三菱電機	PLFY-P22LMD-E1	66W04577	○	○	○	
9	牛ヘルメット置場(2)	4-3	22	PAC107a-3	三菱電機	PLFY-P22LMD-E1	66W04590	○	○	○	
18	豚準備室	4-4	14	PAC107c	三菱電機	PLFY-P45LMD-E1	6XW06077	○	○	○	
22	中央通路(1)	4-5	15	PAC107b-1	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	69W05616	○	-	○	
		4-6	16	PAC107b-2	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	68W05400	○	-	○	
		4-7	17	PAC107b-3	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	69W05413	○	-	○	
	通路前室	4-8	18	PAC107b-4	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	68W05405	○	-	○	
	中央通路(2)	4-9	19	PAC107b-5	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	68W05404	○	-	○	
		4-10	20	PAC107b-6	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	65W04630	○	-	○	
<i>PAC-107系統室外機</i>		<i>4-11</i>	<i>64</i>	<i>PAC-107</i>	<i>三菱電機</i>	<i>PUHV-P450CM-E</i>	<i>68W00217</i>	○	-	○	
12	せり場	室内機	5-1	24	PAC104-1	三菱電機	MPL-RP71BA	51A00336	○	○	○
		室内機	5-2		PAC104-2	三菱電機	MPL-RP71BA	69A01552	○	○	○
		室内機	5-3		PAC104-3	三菱電機	MPL-RP71BA	69A01553	○	○	○
		室内機	5-4		PAC104-4	三菱電機	MPL-RP71BA	51A00333	○	○	○
		除湿機	5-5	-	-	三菱電機	KFH-P3A1	69W00044	○	○	○
		室外機	<i>5-6</i>	<i>24</i>	<i>PAC-104</i>	<i>三菱電機</i>	<i>MPUZ-P280HA4</i>	<i>69U02859</i>	○	-	○
13	牛部分肉休憩室	6-1	29	PAC103b	三菱電機	PLFY-P45LMD-E1	68W06072	○	○	○	
14	牛部分肉準備室	6-2	30	PAC103e	三菱電機	PLFY-P28LMD-E1	68W04929	○	○	○	
15	格付更衣室	6-3	31	PAC103d	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	68W05401	○	○	○	
<i>PAC-103系統室外機</i>		<i>6-4</i>	<i>28</i>	<i>PAC-103</i>	<i>三菱電機</i>	<i>PUHY-P140CM-E</i>	<i>67W00098</i>	○	-	○	

## 空調機器保守点検対象リスト(2/4)

リ モ コン No.	設置場所・名称	管理 No.	ア ド レス	機 器 No.	メ ー カ	型 名	製 造No.	点 検 項 目			
								各種点検 (年2回)	フィルター 清掃 (年1回)	冷媒漏れ (年4回)	
16	豚頭・足処理室	7-1	35	PAC106d	三菱電機	PEFY-P90M-E1	52W01285	○	○	○	
17	豚内臓処理室	7-2	36	PAC106a-1	三菱電機	PEFY-P56M-E1	65W01430	○	○	○	
		7-3	37	PAC106a-2	三菱電機	PEFY-P56M-E1	65W01304	○	○	○	
19	豚と畜解体室(1)	7-4	31	PAC106c-1	三菱電機	PEFY-P140M-E1	52W00888	○	○	○	
		7-5	32	PAC106c-2	三菱電機	PEFY-P140M-E1	66W01171	○	○	○	
		7-6	39	PAC106c-3	三菱電機	PEFY-P90M-E1	52W01232	○	○	○	
20	豚と畜解体室(2)	7-7	33	PAC106e-1	三菱電機	PEFY-P90M-E1	65W01444	○	○	○	
		7-8	34	PAC106e-2	三菱電機	PEFY-P90M-E1	52W01232	○	○	○	
21	豚内臓ホイル室	7-9	38	PAC106b	三菱電機	PEFY-P56M-E1	65W01435	○	○	○	
PAC-106系統室外機		7-10	81	PAC-106(1)	三菱電機	PUHVP400SCM-E	69W00385	○	-	○	
		7-11	82	PAC-106(2)	三菱電機	PUHVP400SCM-E	69W00387	○	-	○	
23	牛枝肉出荷場	室内機	8-1	42	PAC108	三菱電機	PEFY-P160M-E1-F	68W00292	○	○	○
		室外機	8-2	92	PAC-108	三菱電機	PUHVP-160CM-E	68W00087	○	-	○
24	外調機(豚頭・足処理室、ホイル室系統)	室内機	9-1	26	PAC101-2	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00132	○	○	○
		室外機	9-2	76	PAC-101-2	三菱電機	PUHV-P224M-E	68W05886	○	-	○
25	外調機(豚内臓処理室系統)	室内機	10-1	27	PAC101-5	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00137	○	○	○
		室外機	10-2	77	PAC-101-5	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05915	○	-	○
26	外調機(豚と畜解体室(1)系統)	室内機	11-1	25	PAC101-3	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00131	○	○	○
		室外機	11-2	75	PAC-101-3	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05923	○	-	○
27	外調機(豚枝肉出荷場、牛・豚内臓出荷場系統)	室内機	12-1	40	PAC101-1	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00133	○	○	○
		室外機	12-2	90	PAC-101-1	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05920	○	-	○
28	外調機(豚と畜解体室(2)系統)	室内機	13-1	41	PAC101-4	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00134	○	○	○
		室外機	13-2	91	PAC-101-4	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05924	○	-	○
29	外調機(解体休憩室・メンテナンスルーム系統)	室内機	14-1	43	PAC101-7	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00139	○	○	○
		室外機	14-2	93	PAC-101-7	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05925	○	-	○
30	外調機(牛原皮室系統)	室内機	15-1	44	PAC101-6	三菱電機	PFAV-P265-E-F	6XW00138	○	○	○
		室外機	15-2	94	PAC-101-6	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05922	○	-	○
31	外調機(牛と畜解体室(1)系統)	室内機	16-1	45	PAC101-8	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00128	○	○	○
		室外機	16-2	95	PAC-101-8	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05921	○	-	○
32	外調機(牛内臓処理室(1)系統)	室内機	17-1	46	PAC101-11	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00135	○	○	○
		室外機	17-2	96	PAC-101-11	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05885	○	-	○
33	外調機(牛内臓処理室(2)系統)	室内機	18-1	47	PAC101-10	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00129	○	○	○
		室外機	18-2	97	PAC-101-10	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05884	○	-	○
34	外調機(牛と畜解体室(2)系統)	室内機	19-1	48	PAC101-9	三菱電機	PFAV-P265-E-F	69W00130	○	○	○
		室外機	19-2	98	PAC-101-9	三菱電機	PUHV-P224M-E	69W05916	○	-	○
01	牛原皮室	室内機	20-1	-	AC101-1	ダイキン	LEFH3L	A000221	○	○	○
		室内機	20-2	-	AC101-2	ダイキン	LEFH3L	A000212	○	○	○
		ドレンポンプ	20-3	-	AC101-1D	オーケー器材	K-DU552D	05/06	○	-	-
		ドレンポンプ	20-4	-	AC101-2D	オーケー器材	K-DU552D	05/06	○	-	-
		室外機	20-5	-	AC-101	ダイキン	LRDH5LA	A000196	○	-	○

## 空調機器保守点検対象リスト(3/4)

リモコンNo.	設置場所・名称	管理No.	アドレス	機器No.	メーカ	型名	製造No.	点検項目			
								各種点検(年2回)	フィルター清掃(年1回)	冷媒漏れ(年4回)	
02	豚枝肉出荷場	室内機	21-1	-	AC102-1	ダイキン	LEFH3L	A000209	○	○	○
		室内機	21-2	-	AC102-2	ダイキン	LEFH3L	A000220	○	○	○
		ドレンポンプ	21-3	-	AC102-1D	オーケー器材	K-DU552D	05/06	○	-	-
		ドレンポンプ	21-4	-	AC102-2D	オーケー器材	K-DU552D	05/06	○	-	-
		室外機	21-5	-	AC-102	ダイキン	LRDH5LA	A000197	○	-	○
03	牛内臓出荷場	室内機	22-1	-	AC103	ダイキン	LEFH32	A000233	○	○	○
		ドレンポンプ	22-2	-	AC103-D	オーケー器材	K-DU552D	05/06	○	-	-
		室外機	22-3	-	AC-103	ダイキン	LRDH5LA	A000193	○	-	○
04	牛枝肉出荷場	室内機	23-1	-	AC104	ダイキン	LSDNH5LA	A000183	○	○	○
		室外機	23-2	-	AC-104	ダイキン	LRDH5LA	A000198	○	-	○
操作盤室	室内機	24-1	-	PAC105	三菱電機	MPKH-RP40KAL	6XA01084	○	○	○	
	室外機	24-2	-	PAC-105	三菱電機	MPUZ-P40HA3A	69U91277	○	-	○	
牛生体受付室	室内機	25-1	-	RC1-2	三菱電機	MSZ-SV28T-W	60116620	○	○	-	
	室外機	25-2	-	RC-1-2	三菱電機	MUZ-SV28T	79041556	○	-	-	
検査官詰所	室内機	26-1	-	RC1-3	三菱電機	MSZ-SV28T-W	60116466	○	○	-	
	室外機	26-2	-	RC-1-3	三菱電機	MUZ-SV28T	79040987	○	-	-	
牛出荷管理室	室内機	27-1	-	RC3	三菱電機	MSZ-SV36T-W	70111313	○	○	-	
	室外機	27-2	-	RC-3	三菱電機	MUZ-SV36T	79012740	○	-	-	
冷凍施設資材庫	室内機	28-1	-	PAC1	三菱電機	PLZG-P3MBA6	01S00006	○	-	○	
	室外機	28-2	-	PAC-1	三菱電機	PUZG-P3MHA10	24U00114	○	-	○	
1	(株)滋賀食肉市場事務室	29-1	12	IPAC201a-1	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	59A02741	○	○	○	
		29-2	13	IPAC201a-2	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	6XA03042	○	○	○	
		29-3	14	IPAC201a-3	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	59A02663	○	○	○	
		29-4	15	IPAC201a-4	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	59A02742	○	○	○	
2 3	(公財)滋賀食肉公社事務室	29-5	17	IPAC201b	三菱電機	PLFY-P80BM-E1	67A00945	○	○	○	
		29-6	16	IPAC201i	三菱電機	PLFY-P22LMD-E	66W04573	○	○	○	
4	休憩室	29-7	18	IPAC201c	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	69W05620	○	○	○	
14	小会議室	29-8	10	IPAC201h	三菱電機	PLFY-P36LMD-E1	68W05402	○	○	○	
15	衛生・品質管理室	29-9	11	IPAC201j	三菱電機	PLFY-P28BMD-E1	68W00404	○	○	○	
	IPAC-201(No.1)系統室外機	29-10	60	IPAC-201(No.1)	三菱電機	PUHY-P355MKH-E	69W00155	○	-	○	
	IPAC-201-1系統蓄熱槽	29-11	61	IPAC-201-1	三菱電機	STY-P26M-E	69W00559				
5	食堂	30-1	19	IPAC201d-1	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01190	○	○	○	
		30-2	21	IPAC201d-2	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01186	○	○	○	
6	買参人控室	30-3	20	IPAC201d-3	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01187	○	○	○	
		30-4	22	IPAC201d-4	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01188	○	○	○	
7	全農しが事務室	30-5	24	IPAC201f	三菱電機	PLFY-P28BM-E1	68A00403	○	○	○	
		30-6	25	IPAC201g	三菱電機	PLFY-P28BM-E1	68A00402	○	○	○	
9	滋賀県副生物共同組合事務室	30-7	23	IPAC201e	三菱電機	PLFY-P71BM-E1	68A01966	○	○	○	
	IPAC-201(No.2)系統室外機	30-8	69	IPAC-201(No.2)	三菱電機	PUHY-P450MKH-E	69W00250	○	-	○	
	IPAC-201-2系統蓄熱槽	30-9	70	IPAC-201-2	三菱電機	STY-P26M-E	69W00543				

## 空調機器保守点検対象リスト(4/4)

リ コ ン No.	設置場所・名称	管理 No.	ア ド レ ス	機 器 No.	メ ー カ	型 名	製 造No.	点 検 項 目			
								各種点検 (年2回)	フィルター 清掃 (年1回)	冷媒漏れ (年4回)	
8	セミナー室	31-1	03	PAC201a-1	三菱電機	PLFY-P80BM-E1	67A00946	○	○	○	
		31-2	04	PAC201a-2	三菱電機	PLFY-P80BM-E1	67A00447	○	○	○	
		31-3	05	PAC201a-3	三菱電機	PLFY-P80BM-E1	67A009478	○	○	○	
		31-4	06	PAC201a-4	三菱電機	PLFY-P80BM-E1	6XA01736	○	○	○	
10	男子ロッカ-室	31-5	07	PAC201d-1	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	68A01895	○	○	○	
		31-6	08	PAC201d-2	三菱電機	PLFY-P56BM-E1	68A01894	○	○	○	
11	女子ロッカ-室	31-7	09	PAC201e	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01189	○	○	○	
13	検査員控室	31-8	02	PAC201c	三菱電機	PLFY-P90BM-E1	68A01191	○	○	○	
PAC-201系統室外機		31-9	52	PAC-201(1)	三菱電機	PUHY-P280SCM-E	69W00787	○	-	○	
		31-10	53	PAC-201(2)	三菱電機	PUHY-P335SCM-E	69W00182	○	-	○	
12	検査室	室内機	32-1	01	PAC202	三菱電機	PEFY-P160M-E1-F	69W00314	○	○	○
		室外機	32-2	51	PAC-202	三菱電機	PUHV-P160CM-E	68W00085	○	-	○

### 食 肉 関 連 施 設 棟

設置場所・名称		管理 No.	機 器 No.	メ ー カ	型 名	製 造No.	点 検 項 目		
							各種点検 (年2回)	フィルター 清掃 (年1回)	冷媒漏れ (年4回)
荷捌・出荷場	室内機	33-1	PAC1-1	三菱電機	MPC-RP56KA3	93A01041	○	○	○
	室外機	33-2	PAC-1-1	三菱電機	MPUZ-RP50HAZ	04UG2700	○	-	○
	室内機	34-1	PAC1-2	三菱電機	PLZG-P3MBA3	04A00175	○	○	○
	室外機	34-2	PAC-1-2	三菱電機	PUG-P3MHA7	05U00163	○	-	○
職員休憩室	室内機	35-1	PAC2	三菱電機	MPL-RP50BA3	92A00999	○	○	○
	室外機	35-2	PAC2-1	三菱電機	MPUZ-RP56HAZ	04U01917	○	-	○
廃棄物置場	室内機	36-1	AC1	三菱電機	MSZ-SV289-W	0014864	○	○	-
	室外機	36-2	AC-1	三菱電機	MUZ-SV289	09047734	○	-	-
ﾌﾟﾚﾊﾞﾝ事務所	室内機	37-1	AC2	ｺｰﾅ	CSH-B5616R2	9150611800103	○	○	-
	室外機	37-2	AC-2	ｺｰﾅ	COH-B5616R2	325061190	○	-	-
	室内機	38-1	AC3	ﾀﾞｲｷﾝ	F28FTNS-W	C108915	○	○	-
	室外機	38-2	AC-3	ﾀﾞｲｷﾝ	R28FNS	C057557	○	-	-

### 病 畜 処 理 棟 ・ 排 水 処 理 棟

設置場所・名称		管理 No.	機 器 No.	メ ー カ	型 名	製 造No.	点 検 項 目			
							各種点検 (年2回)	フィルター 清掃 (年1回)	冷媒漏れ (年4回)	
病畜処理棟	外 調 機	室内機	39-1	PAC1-1	日 立	RP-NP265CSFP1	048X7069	○	○	○
		室外機	39-2	PAC-1	日 立	RAS-NP224CHV2	U49C0935	○	-	○
	解 体 室	室内機	40-1	PAC-2-1-1	日 立	RPI-AP80K	U48X9691	○	○	○
		室内機	40-2	PAC-2-1-2	日 立	RPI-AP80K	U48X9692	○	○	○
		室外機	40-3	PAC-2	日 立	RAS-AP160HVM2	U49G7876	○	-	○
	内 臓 処 理 室	室内機	41-1	PAC3	日 立	RPI-AP80K	U48X9690	○	○	○
		室外機	41-2	PAC-3	日 立	RAS-AP80HVM1	U48X9089	○	-	○
	準 備 室	室内機	42-1	RC1	日 立	RAS-SV28Y	001621	○	○	-
		室外機	42-2	RC-1	日 立	RAC-SV28Y	000316	○	-	-
	排水処理棟管理室	室内機	43-1	RC1	ｺｰﾅ	CSH-B5616R2	1140611800402	○	○	-
		室外機	43-2	RC-1	ｺｰﾅ	COH-B5616R2	504061190	○	-	-