

令和 7 年度滋賀食肉センター冷蔵保管施設増築実施設計業務委託一般競争入札に関する質問・回答

令和 7 年（2025年）4 月15日
公益財団法人 滋賀食肉公社

No.	資料名	頁	質問事項	質問内容	回答
1	【資料第 1 号】 特記仕様書	20	排水通気設備の設備設計概要	3.排水通気設備について、「既設棟（本館）から屋外排水管への接続管のフレキシブル管への変更」とありますが、増築棟との干渉により配管の盛り替える部分でしょうか。または本館から屋外への接続管すべてでしょうか。	増築棟との干渉により配管を盛り替える部分だけでなく、本館から屋外への接続管すべてです。
2	【資料第 1 号】 特記仕様書	20	給水設備の設備設計概要	上記（No.1）に関連して、2.給水設備については上記の記載がありません。フレキシブル配管等への変更は、不要と考えてよろしいでしょうか。	給水設備については、既設棟（本館）から屋外給水管への接続管のフレキシブル配管等への変更は不要です。